



UWAGA:

1. W miejscu kolizji z uzbrojeniem podziemnym prace ziemne wykonywać ręcznie.
2. Końce rury osłonowej uszczelnić materiałem trwale plastycznym.
3. Po zasypaniu wykopu i zagęszczeniu gruntu do poziomu kabla, odtworzyć obsypkę piaskową i nałożyć folię ostrzegawczą.
4. Po całkowitym zasypaniu wykopu linkę stalową odciąć na wys. min 0,2 m ppt.

Temat:	PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI		Data: 12.2009 r.
Tytuł rys.:	ZABEZPIECZENIE KABLA TELEFONICZNEGO I ENERGETYCZNEGO W MIEJSCU KOLIZJI		
Inwestor:	Gmina Biała, Biała Druga 4b, 98350 Biała	Nr rys.:	13
Autor projektu:	mgr inż. Michał Siatkowski	Podpis:	
Sprawdził:		Podpis:	