


WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) przekazuję odpowiedź na pytania zgłoszone przez jednego z uczestników postępowania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie oczyszczalni spełniających normę PN-EN 12566-3:2005+A1:2009 posiadających jedną recyrkulację z leja Imhoffa do komory napowietrzania?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie takiego rozwiązania.

WÓJT

mgr inż. Sławomir Świgoń