

DWI.271.2.2014

Biała Druga, dnia 02.04.2014 r.

**Biuro Projektowo – Wykonawcze
ekoproMag Magdalena Lewandowska
ul. Engeströma 16/59
60-571 Poznań**

**Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego dla
projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na działce numer
62 w obrębie geodezyjnym Biała Druga.**

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej wykonać w komorze zlokalizowanej na działce numer 61 w obrębie geodezyjnym Biała Druga.
2. Przyłącze wykonać z rur PE Ø 63 mm.
3. Trasę przyłącza zaprojektować równoległe do ogrodzenia boiska a następnie po działce numer 59 w obrębie geodezyjnym Biała Druga.
4. Pomiar zużycia wody wykonać wodomierzem Ø 20 mm wraz z zaworem odcinającym, filtrem siatkowym (odmulaczem) oraz zaworem zwrotnym (antyskażeniowym) i zamontować za pierwszą ścianą budynku.
5. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w ZUDP w Wieluniu, dokonać zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym w Wieluniu i jeden egzemplarz przekazać do Urzędu Gminy Biała.

Z up. WÓJTA
Jerzy Siatkowski
Inspektor ds. dróg,
gospodarki wodnej, inwestycji
i zamówień publicznych