



UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

| | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--|--------|--|----------|--|-------------|--|
| Zmiany: | | Opis | | Data | | Nazwisko | | Podpis | |
| Opis: | | BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. BIAŁA DRUGA, gm. BIAŁA | | Indeks | | Data | | Rys. Nr | |
| | | | | 00 | | 04.2015 | | R00 | |
| | | | | Faza | | Skala | | P 10.236/14 | |
| Biuro: | | TECHNOLOGIA (ELEKTRYKA) | | PB | | - | | TE51/1/1.00 | |

UWAGI

1. Zasilanie dmuchaw poprzez puszki przyłączeniowe oraz przewody temperaturoodporne, np. typu GsIGs uzależnione od typu zastosowanej dmuchawy.
2. Zastosować softstartery
3. Dodatkowa ochrona przepięwirozeleniow: samoczynne wyłączenie zasilania (układ TNS)
4. Ochrona przepięciowia: Up < 1.5kV; klasa C