Ob. nr 3A
REAKTOR 16/24/H58

Ob. nr 2

Ob. nr 6

SO-2.01

SO-1.01

STUDNIA KABLOWA

Zasilanie PM-1.01
Studnia pomiarowa Spo

3x rura osłonowa ø110 R.osi=+0,60
wyprowadzić 5 cm od ściany
po wprowadzeniu rur osłonowych
otwory uszczelnić

Arot 110

Zasilanie KO-3.01

100

4x rura osłonowa 110

KL-2.01.1
KL-2.01.2
KL-2.02.1
KL-2.02.2

ZM-2.01
ZM-2.02
ZM-2.03
ZM-2.04
ZM-2.05

DM-2.03 DM-2.02 DM-2.01

DM-1.03
DM-1.02
DM-1.01

ZM-1.01
ZM-1.02
ZM-1.03
ZM-1.04
ZM-1.05
ZM-1.06

RT-01.1

KL-1.01.1
KL-1.01.2
KL-1.02.1
KL-1.02.2

RT-02 RT-01 TA-01

Zasilanie SI-2.01
Zasilanie SL-1.01
Zasilanie SI-1.01
Zasilanie PKH-1.01

MI-3.01
SF-3.01
MI-3.02
SF-3.02
PD-3.01

3xrura osłonowa ø110
wyprowadzić 50cm od posadzki

PD-3.02

RT-03

RT-3.01
RT-3.02
Zasilanie DM-3.01

ZW-3.01

ZM-3.01
SL-3.03

WI-3.01

SL-3.01
SL-3.02

3x rura osłonowa ø110 r. osi=-0,7

OŚWIETLENIE TERENU
(Wg. projektu zagospodarowania)

GŁÓWNE ZASILANIE
(Wg. projektu zagospodarowania)

Zasilanie RT-05
Obiekt Nr 13

Zasilanie PS-1.01, PS-1.02.
podłączenie PL-1.01-PL-1.04.
Obiekt Nr 1

Zasilanie RT-04
Obiekt Nr 4

Zasilanie PS-3.03
podłączenie PL-3.01 - 3.04
Obiekt Nr 6

+2,50
+1,40
-3,55
+1,45
+0,40
-3,30
+1,65
±0,00
-0,02
-0,07
-0,10
-0,12
-0,15
10%

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

±0,00 = 181,15m npm

UWAGI:
1. Typ kabli wg. rysunków P 10.236/14 TE 51.00
2. Przewody układać:
   a) główne trasy w korytkach ocynkowanych,
   b) podłączenie do urządzeń wewnętrznych w rurach PVC,
   c) podłączenie do urządzeń zewnętrznych w rurach osłonowych

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposazenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis

Obiekt: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. BIAŁA DRUGA, gm. BIAŁA
Branża: TECHNOLOGIA (ELEKTRYKA)

Indeks	Data	Rys. Nr
00	04.2015	R00
		P 10.236/14
Faza	Skala	TE52.00
PB	1:50	

Rysunek: ZASILANIE ELEKTRYCZNE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH PARTER, I oraz II CIĄG

	Imię i Nazwisko	Numer uprawnień Specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Krzysztof Kozłorowski	147/PW/91	
Opracował:	mgr inż. Robert Marcjaniuk	-	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0179/POOE/04	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
EKOPROMAG
ul. Engestroma 16/59
60-571 Poznań
ekopromag@gmail.com