ROZDZIELNICA TA–01 typu UNIVERS FA23L IP54 kl.II

400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

SEKCJA REZERWOWANA

SEKCJA NIEREZERWOWANA

UWAGI:
1. KSŁKG –STYCZNIKI SZR In=160 A
2. QS –WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIA Z SIECI ZE
3. QO –PRZEŁĄCZNIK OBEJŚCIA SIECI–SZR I WYŁĄCZNIK GŁÓWNY PRĄDU CAŁEGO OBIEKTU PRZY ZASILANIU Z SIECI LUB AGREGATU

STANY PRACY:
I –ZASILANIE Z SIECI ZE Z POMINIĘCIEM SZR (BY–PASS SERWISOWY,AWARYJNY, QS–OTWARTY)
0 –WYŁĄCZENIE CAŁKOWITE INSTALACJI OBIEKTU SPOD NAPIĘCIA
II –ZASILANIE Z SZR – PRACA AUTOMATYCZNA (QS–ZAMKNIĘTY)

4. ZTZ – ZESTAW TABLIC ROZDZIELCZYCH ZASILAJĄCYCH USYTUOWANY PRZY BUDYNKU NR 8 NA AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. BIAŁA, gm. BIAŁA		Indeks 00	Data --	Rys. Nr P 10.236/14
		Faza PB	Skala -	EL 01.00
Branża: ELEKTRYCZNA				
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY SCHEMAT ZASADNICZY INSTAL. I ROZDZIELNICY TA-01		Imię i Nazwisko	Numer uprawnień (specjalność)	Podpis
	Projektował:	mgr inż. Krzysztof Kuczewski	147/PW/91	
	Sprawdził:	mgr inż. Maciej Ostrski		
	Sprawdził:	mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0178/POOE/04	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
EKOPROMAG
ul. Engestroma 16/59
60-571 Poznań
ekopromag@gmail.com