



Nr	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	Pow. [m ²]
11	Antresola	gres	40,81

- UWAGI:
- Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY o przekroju żył 1,5mm, do opraw wprowadzić przewód ochronny PE.
 - Przewody układać:
 - w pomieszczeniach antresoli w rurach PVCø22, na uchwytych rurowych U22,
 - Oprawy wewnętrzne mocować do stropu lub zgodnie z opisem na planach
 - Wyłączniki do opraw znajdują się na parterze.
 - Oprawę zewnętrzną H mocować maksymalnie wysoko na ścianie

LEGENDA:

	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2X58W IP65
	OPRAWA ŚWIETŁÓWKOWA 2x36W IP65
	OPRAWA LED 70W min.7650lm
	WYŁĄCZNIK SCHODOWY 16A, 250V, HERMETYCZNY N/T
	RURA PVC
	KORYTKO OCYNKOWANE
	PUSZKA HERMETYCZNA N/T

DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TNS

UWAGA: Oznaczenia materiałów i wyposażenia wg opisu technicznego
UWAGA: Rysunek opracowano według warunków technologicznych zawartych w opisie technologicznym.

Zmiany:	Opis	Data	Nazwisko	Podpis
Obiekt: BUDOWA GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W m. BIAŁA, gm. BIAŁA		Indeks	Data	Rys. Nr
		00	...	P 10.236/14
		Faza	Skala	EL 12.00
Branża: ELEKTRYCZNA				
Rysunek: BUDYNEK TECHNICZNY RZUT ANTRESOLI OŚWIETLENIE		Imię i Nazwisko	Numer uprawnień	Podpis
		Projektował: mgr inż. Krzysztof Koziorowski	147/PW/91	
		Opracował: mgr inż. Maciej Osieński		
		Sprawił: mgr inż. Maciej Wawrzyniak	WKP/0179/P00E/04	

BIURO PROJEKTOWO – WYKONAWCZE
EKOPROMAG
ul. Engeströma 16/59
60-571 Poznań
ekopromag@gmail.com