

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Wyniki - Zestawienie pomieszczeń

Symbol	Opis	$\theta_{int,H}$	A	Typ strefy budynku wg WT 2014	n	ΦT	$\Phi T1$	ΦV	HT	HV	Φ
		°C	m2		1/h	W	W	W	W/K	W/K	W
01	Wiatrołap	20,0	1,93	Budynek miesz	3,2	238	0	15	6,27	0,39	253
02	Pom. socjalne	20,0	5,70	Budynek miesz	0,5	164	0	21	4,30	0,56	185
03	Węzeł sanitarny	24,0	10,33	Budynek miesz	1,9	594	0	42	14,15	1,01	637
04	Pom. prasy	8,0	32,56	Budynek miesz	0,6	200	0	171	7,70	6,59	372
05	Pom.dmuchaw	8,0	19,06	Budynek miesz	0,5	-42	0	49	-1,63	1,87	6
06	Pom.wapnowania	8,0	10,27	Budynek miesz	0,6	392	0	67	15,10	2,58	460
07	Pom. na kontener na skratki	8,0	7,38	Budynek miesz	0,7	245	0	48	9,41	1,86	293
08	Pom. na kontener na osad	8,0	15,73	Budynek miesz	0,6	664	0	103	25,55	3,95	767
101	Antresola	8,0	73,29	Budynek gospo	0,7	792	0	462	30,45	17,78	1254