

# Wyniki - Zestawienie przegród

## Wyniki - Zestawienie przegród

Symbol	Opis	U	U <sub>max</sub>	Stan
		W/m <sup>2</sup> · K	W/m <sup>2</sup> · K	
BG 3,0X3,1	Drzwi zewnętrzne L×H= 300,0×310,0 cm	1,300	1,700	P
C01P DACH	Dach 24,7 cm	0,211	0,300	P
C01P P372	Podłoga na gruncie 97,2 cm	0,239	0,300	P
C01P P943	Podłoga na gruncie 94,3 cm	0,466	1,200	P
C01P PG402	Podłoga w piwnicy 40,2 cm	0,238	0,300	P
C01P ST245	Strop ciepło do góry 24,5 cm	2,691		P
C01P ST295	Strop ciepło do góry 29,5 cm	0,652	1,000	P
C01P STR	Strop pod nieogrz. poddaszem 21,7 cm	0,243		P
C01P SW150	Ściana wewnętrzna 15,0 cm	2,074		P
C01P SW200	Ściana wewnętrzna 20,0 cm	0,608	1,000	P
C01P SW270	Ściana wewnętrzna 27,0 cm	1,892		P
C01P SW320	Ściana wewnętrzna 32,0 cm	0,558		P
C01P SW321	Ściana wewnętrzna 32,0 cm	0,589	1,000	P
C01P SZ420	Ściana zewnętrzna 42,0 cm	0,238	0,250	P
C01P SZ435	Ściana zewnętrzna 43,5 cm	0,219	0,450	P
C01P SZ-G	Ściana zewnętrzna przy gruncie 34,5 cm	0,314		P
DW100	Drzwi wewnętrzne 100X200	2,000		P
DW90	Drzwi wewnętrzne L×H= 90,0×200,0 cm	2,000		P
DZ 0,9X2,0	Drzwi zewnętrzne L×H= 90,0×200,0 cm	1,700	1,700	P
DZ 1,0X2,0	Drzwi zewnętrzne L×H= 100,0×200,0 cm	1,700	1,700	P
DZ 1,5X2,0	Drzwi zewnętrzne L×H= 150,0×200,0 cm	1,700	1,700	P
DZ 2,0X2,0	Drzwi zewnętrzne L×H= 200,0×200,0 cm	1,700	1,700	P
OK 1,2X1,2	Okno zewnętrzne L×H= 120,0×120,0 cm	1,300		P
OKD75X150	Okna zewnętrzne w dachu L×H= 75,0×140,0 cm	1,100	1,800	P