



1. Na zakończeniach poro dachów zastosować wywietrzniki oporowe TURBOWENT TULIPAN DN 150.
2. Kominy montować przez przegrody bez naruśzania głównych konstrukcyjnych tj. belek stropowych, krokwi dachowych etc. poprzez wcześniejsze wykonanie rewizji (odkrywek) w celu zwentylowania ostatecznego miejsca montażu.
3. Kominy montować zgodnie wytycznymi producenta.
4. W pomieszczeniach stosować kratki wentylacyjne z sztywną żaluzją tj. bez możliwości zamknięcia przepływu powietrza.
5. W pomieszczeniach łazienki i WC stosować wentylatory ściemne uruchamiane z światłem w pomieszczeniu.
6. W oknach zamontować nawietrzniki okienne bez funkcji higrosterowania AERECO EFR PRESO, który element dławiący znajduje się w pozycji maksymalnego zamknięcia, powłomien zawierając się w granicach od 20% do 30% strumienia przy jego całkowitym otwarciu.
7. Kolor żaluzji zewnętrznej (części zewnętrznej) nawietrznika okiennego należy dobrać do koloru ramy okna w którym będzie montowany zachowując obecny jednolity styl wizualny elewacji.
8. Ilość nawietrzników okiennych powinna być zamontowana taka aby zapewnić minimalne przepływy dla pomieszczenia kuchennego i sklepu 70 m<sup>3</sup>/h i pozostałych pomieszczeń 50 m<sup>3</sup>/h jednak nie mniej niż 2 szt. / oknoDopływ powietrza z nawietrzników do pomieszczeń łazienki, WC i korytarza zapewnić poprzez otwory w dolnych częściach drzwi o powierzchni nie mniejszej niż 200 cm<sup>2</sup>.
9. Po wykonaniu prac odtworzyć i uszczelnienie wszystkie przebiegi przez przegrody budowlane w tym poszycie dachu zachowując pierwotny i wizualny styl obiektu.

<p><u>Temat:</u></p> <p><i>Przebudowa Domu Ludowego, oświetlenie boiska sportowego</i></p>	
<p><b>SKALA</b> <b>1:100</b></p>	
<p>Projektowane Biuro i Obsługa Inwestycji O.S. Wyszniński &amp; Os. 98-300 Władka</p>	
<p><u>Autor projektu:</u></p> <p>instytucje samoletne</p>	<p><u>Przedmiot:</u></p> <p><b>Instalacja wentylacji</b></p>
<p><i>mgr inż. Maciej Olejnik</i> <i>upr. nr LOD/2596/POOS/15</i></p>	<p><b>01/2022</b></p>
<p><b>Rys. Nr - 4</b></p> <p>Biała Druga -4b, 98-350 Biała</p>	<p>Gmina Biała</p> <p>działka 2.8/11, 2.8/16 - 236 Obr. - Kopydów</p>