




LP	Nazwa pomieszczenia
1	Wiatrołap
2	Schody na strych
3	Pomieszczenie spotkań
4	Korytarz
5	W.C. damskie
6	W.C. męskie
7	Wiatrołap
8	Holl
9	Pomieszczenie techniczne
10	W.C. dla niepełnosprawnych
11	Zaplecze sceny
12	Scena
13	Sala widowiskowa
14	Zaplecze sali

OZNACZENIA

1. Sieć zasilająca jest w układzie TN-C.
2. Instalacja odbiorcza jest w systemie TN-S.
3. Systemem ochrony dodatkowej od porażień jest samoczynne wyłączenie zasilania.
4. Ochrona uzupełniająca jest realizowana za pomocą wyłączników RCD wysokoczułych.
5. Systemem ochrony od przepięć są ograniczniki przepięć typu T1+2 (B+C) czteropolowe.
6. Oprawy oświetleniowe są zasilane przewodami na 750V typu YDY 2,3,4x1,5mm<sup>2</sup> pt.
7. Łączniki są montowane na wysokości 1,2m nad posadzką.
8. Wykaz opraw:
  -  LED typu downlight 20W, pomieszczenie nr 1, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13, 14.
  -  LED typu plafoniera 20W, pomieszczenie nr 2, 5, 6, 7, 10, 12.
  -  LED typu plafoniera 20W, o IP56, przystosowana do temperatur ujemnych, na dworze.

Temat	Przebudowa domu ludowego, oświetlenie terenu boiska sportowego.						
Obiekt	Obręb: Kopydłów, działki nr ewidencyjne: 2.8/11 id(101701_2.0009.2.8/11), 2.8/16, id(101701_2.0009.2.8/16), 236, id(101701_2.0009.236).						
Projektował	mgr inż. Andrzej Sparczyński	upr. LOD/4121/PWBE/19					
Sprawdził	inż. Jan Kaczmarek	upr. 481/84/WŁ					
Nazwa rysunku	Instalacja oświetleniowa.		2022.02	1:100	Rys.2	Str.18	